

ПРОТОКОЛ № 28

об административном правонарушении

« 15 » июня 2018 г.
время составления 10 ч. 00 мин.

г. Нолинск
(место составления)

Я, государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору
(должность, фамилия и инициалы лица составившего протокол)

Воробьев Андрей Николаевич

руководствуясь ст. 28.1, 28.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что:

- | | |
|---|--|
| 1. Фамилия, имя, отчество | <i>Пислегина Лариса Александровна</i> |
| 2. Дата и место рождения | <i>28.09.1959 г.р., гор. Шахты, Ростовской обл.</i> |
| 3. Язык, национальность | <i>Русский язык, русская</i> |
| 4. Зарегистрирован по месту жительства | <i>г. Нолинск, ул. Луговая, д. 2 б, кв. 3</i> |
| 5. Место фактического проживания, телефон | <i>г. Нолинск, ул. Луговая, д. 2 б, кв. 3</i> |
| 6. Место работы (учебы) | <i>Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "дом детского творчества" г. Нолинска Кировской области</i> |
| 7. Занимаемая должность | <i>Директор</i> |
| 8. Семейное положение, количество иждивенцев | <i>замужем</i> |
| 9. Документ, удостоверяющий личность | <i>Паспорт 3304 №483766</i> |
| <i>ОВД Нолинского района Кировской области 17.11.2004 г.</i> | |
| 10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда | <i>не привлекался</i> |

03.04.2018г. в 16-00 часов при нахождении на объекте Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Нолинска Кировской области (МКУДО "ДДТ") расположенном по адресу 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, 10, в ходе проведения внеплановой проверки прокуратурой Нолинского района при участии сотрудников ОНДПР Нолинского района установлено, что директор МКУДО "ДДТ" Пислегина Л.А. являясь должностным лицом (в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ), не обеспечила соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, в связи с чем допустила нарушения требований пожарной безопасности, установленных нормами и правилами, а именно:

1. В помещениях здания отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации, в нарушении ст. 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.1, 1.3, 1.6 НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

2. В помещениях здания отсутствуют знаки пожарной безопасности для обозначения пожарно-технической продукции, в нарушении ст. 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.1, 1.3, 1.6 НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

3. В помещениях здания отсутствуют знаки пожарной безопасности для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения, в нарушении ст. 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.1, 1.3, 1.6 НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

4. Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в нарушении ст. 51 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

О составлении протокола Пислегина Л.А. уведомлена соответствующим образом, путем вручения уведомления о составлении протокола об административном правонарушении 04.06.2018. К назначенному в уведомлении времени Пислегина Л.А. явилась.

то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Гражданину разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1., 28.2. КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
4. Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанное лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
5. В соответствии с ст. 51 Конституции РФ имеете право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, круг которых определен Федеральным законом.

Административное дело назначается на рассмотрение 19.06.2018 года в 10-00 часов по адресу г. Нолинск ул. К. Либкнехта, 13 кабинет ОНДПР Нолинского района

(отметка о извещении времени и месте рассмотрения административного дела)

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил, права и обязанности разъяснены и понятны

Пислегина Л.А.

(подпись)

Подпись лица, составившего протокол

Воробьев А.Н.

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОТОКОЛА

(либо отметка об отказе от дачи объяснений)

Объяснения составлены. На момент составления протокола нарушений нет.		
- указание приказа с должностными		
- приобретение знака пожарной безопасности		
15.06.18		Пислегина Л.А.

Телефон доверия ГПС в Нолинском районе 2-19-82

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.

E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.